

# 11.04.2018 Ausgelöste BMA Zuckerfabrik Clauen

Beigesteuert von Tobias Paschwitz

Donnerstag, 12. April 2018

Letzte Aktualisierung Donnerstag, 19. April 2018

Pressemitteilung

Ausgelöste Brandmeldeanlage nach Blitzeinschlag auf dem Gelände der Zuckerfabrik Clauen

Clauen, 11.04.2018. Am Mittwochabend um 21:08 Uhr heulten in Clauen und Hohenhameln während eines starken Gewitters die Sirenen und auch die Digitalen Funkmeldeempfänger meldeten: „ALARM! Ausgelöste BMA Zuckerfabrik Clauen“

(Beispielfoto! Quelle: planet-wissen.de)

Ä

An der Zuckerfabrik angekommen wurden die Clauener Kameraden bereits vom Pförtner empfangen. Wenige Minuten zuvor war der Blitz vermutlich im Bereich der Trocknung eingeschlagen und hatte die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst, so der Pförtner.

Als sich die Kameraden zur Lageerkundung begaben, erreichten weitere Einsatzkräfte aus Hohenhameln und auch die örtliche Einsatzleitung das Gelände an der Fabrik.

Die Brandmeldeanlage wurde geprüft und zurückgesetzt.

Im Anschluss wurde das gesamte Gebäude auch mit Hilfe einer Wärmebildkamera geprüft. Zum Glück konnten keinerlei Wärmequellen oder Rauch entdeckt werden.

Die Einsatzstelle wurde gegen 22 Uhr an den Pförtner übergeben.

Im Einsatz waren:

- FF Clauen mit LF
- FF Hohenhameln mit LF, TLF & RW
- EL Hohenhameln mit ELW
- DRK mit Rettungswagen

Â

Text: Tobias Paschwitz - Bild: planet-wissen.de

Â